Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin

Tagesordnungspunkt

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

Datum: 27.10.2014

Prüfantrag

Drucksache Nr.

Antragsteller DIE LINKE

Bearbeiter:

Telefon: 0385/ 545- 2957

Beratung und Beschlussfassung im

Fachausschuss für

☐ Finanzen und Rechnungsprüfung ☐ Hauptausschuss ☐ Stadtvertretung

☐ Bauen, Ordnung, Umwelt und Stadtentwicklung

☐ Wirtschaftsförderung, Tourismus und Liegenschaften

☐ Soziales und Wohnen

☐ Kultur, Sport und Schule

☐ Verwaltungsmodernisierung und Umlandbeziehungen

☐

Beschluss am:		

Betreff

Austausch von Feuerlöschern prüfen – Wirtschaftlichkeitsberechnung anstellen

Beschlussvorschlag

Die Oberbürgermeisterin wird aufgefordert zu prüfen, inwieweit die in städtischen Einrichtungen, Eigenbetrieben und kommunalen Unternehmen im Einsatz befindlichen Feuerlöscher durch neue, innovative und sicherere Geräte ersetzt werden können. In diesem Zusammenhang sollte eine Wirtschaftlichkeitsberechnung angestellt werden. Darüber hinaus sollte abgewogen werden, inwieweit künftig auf den Einsatz von Pulverlöschern in Innenräumen verzichtet werden kann. Das Ergebnis soll der Stadtvertretung im ersten Quartal 2015 vorgelegt werden.

Begründung

Das ZGM antwortete auf eine entsprechende Anfrage, dass derzeit vor allem 10 kg schwere ABC Pulverlöscher im Einsatz sind, die zudem alle 2 Jahre gewartet werden müssen. Die Kosten dafür betragen je Gerät 10 €, was bei derzeit laut ZGM derzeit 1.669 im Einsatz befindlichen Geräten im Zweijahresturnus zu Gesamtkosten von 16.669 € führt.

Derzeit weisen Arbeits- und Brandschutzexperten darauf hin, dass es eine neue, innovative Generation von Feuerlöschern gibt, die nur noch alle 10 Jahre gewartet werden müssen und aufgrund ihrer Gewichtsersparnis auch besser bedienbar sind. Der Arbeitgeber, der den sicheren Betrieb der Geräte zu gewährleisten hat, muss nur noch einmal jährlich eine Sichtprüfung durchführen, die sicherstellt, dass keine äußeren Beschädigungen vorliegen und der Druckanzeiger sich im grünen Bereich befindet. Dadurch können ggf. Wartungskosten gespart und das Risiko von Wartungspfusch reduziert werden. Die neue Generation von Feuerlöschern ist zudem CO 2 neutral und zu 100 Prozent recyclebar und verfügt durch den Wegfall von Anfahrten für externes Wartungspersonal und Löschmitteltausch über eine ausgewogene Klimabilanz.

Der deutsche Feuerwehrverband empfiehlt zudem auf den Einsatz von Pulverlöschern in Innenräumen zu verzichten. Deren Einsatz ist mit erheblichen Risiken für die Gesundheit (Erstickungsgefahr, Herz- Kreislauf – Probleme) und verursacht oft auch Folgeschäden an technischen Anlagen und Geräten, die auch durch eine Reinigung irreparabel sind.

Nähere Informationen zum Löscher finden sich zum Beispiel unter: http://prymos.de/media/dokumente/Prymos-PM10-Okt2014.pdf

Empfehlung des AK Berufsfeuerwehren unter: http://www.agbf.de/pdf/2002-3%20Ausstattung_von_Arbeitsstaetten_mit_Feuerloeschern.pdf

nur auszufüllen bei haushaltswirksamen Beschlüssen

Mehrausgaben / Mindereinnahmen in der Haushaltsstelle:

Deckungsvorschlag:

Mehreinnahmen/Minderausgaben in der Haushaltsstelle: